





N°	Code	Description	Qty
1	12-02243	FRAME	1
2	12-02277	FRAME SUPPORT	1
3	15-00061	STRAIGHT BRACKET FOR BOX LOCK	1
4	15-00996	TRANSFORMER FIXING PLATE	1
5	15-01353	ROOM-SEALED CH.TOP REINFORCING BRACKET	2
6	15-01354	SPACER	1
7	15-01363	SLAVE CONTROL PANEL LEFT SIDE BRACKET - R1K	2
8	15-01364	SLAVE CONTROL PANEL RIGHT SIDE BRACKET R1K	2
9	15-01461	CONDENSATE TRAP SUPPORT BRACKET	2
10	15-01462	ROOM-SEALED CH.TOP REINFORCING LEFT SIDE	2
11	15-01641	LEFT SIDE CASING PANEL	1
12	15-01642	CASING RIGHT SIDE PANEL	1
13	15-01643	ROOM-SEALED CHAMBER TOP PLATE	1
14	15-01651	PLATE FOR UPPER LOCK CLOSURE	1
15	15-01672	TOP HEAD - DOUBLE BOX MODULO SU	1
16	15-01673	EXCHANGER MOUNTING BRACKET	2
17	15-01700	CASING FRONT PANEL	1
18	15-01763	TRANSFORMER-AIR PRESSURE SWITCH FIXING	1
19	15-01767	RIGHT/LEFT FLUE FIXING BRACKET	2
20	15-01778	ROOM-SEALED CHAMBER BOTTOM PLATE	1
21	35-00118	RAIN PROTECTION COVER - RAL 7035	1
22	35-00146	LEFT MANIFOLD INSULATION	1
23	35-00147	RIGHT MANIFOLD INSULATION	1
24	35-00148	GAS MANIFOLD INSULATION	1
25	35-00159	TOP HEAD INSULATION - DOUBLE BOX MODULO	1
26	35-00183	RAIN CASING TOP COVER - THERMOFORMED	1
27	35-00194	THERMOFORMED CASING GRILL	1
28	35-00203	INSULATION LEFT PANEL	1
29	35-00204	INSULATION RIGHT PANEL	1
30	35-00205	INSULATION FRONT PANEL	1
31	89152NA	KEY FOR METALLIC BOX/CASING	2

Disegnatore	Rev.	data revisione	Autore revisione	Descrizione revisione	
cristian.pazzaglini					
Modificato					
cristian.pazzaglini					
Data di creazione	Scala	Materiale		Sp.	Peso (Kg)
04/10/2018	1:10				22366.759
Note					
Descrizione completa					
A1K 100 R POWER-TECH ERP SK.2 - MET AUS - CS R2 NoCOV					
QUESTO DOCUMENTO È PROPRIO DEL CLIENTE. IL CLIENTE È RESPONSABILE DI TUTTARE IL DOCUMENTO. IL CLIENTE È RESPONSABILE DI TUTT					






N°	Code	Description	Qt.
1	31380LA	EXHAUST FAN CABLE	1
2	31414LA	PUMP CABLE	1
3	40-00097	WATER PRESSURE SWITCH CABLE	1
4	40-00103	POWER SUPPLY CABLE	1
5	40-00107	FRAME-PRINTED CIRCUIT BOARD CABLE	1
6	40-00215	SAFETY THERMOSTAT CABLE	1
7	40-00217	POWER SUPPLY/FAN CABLE	1
8	40-00218	EXHAUST FAN CABLE	2
9	40-00219	FLUE THERMOSTAT CABLE	1
10	40-00240	PWM PUMP / RETURN SENSOR CABLE	1
11	40-00318	MODBUS/CASCADE SYSTEMS INTERFACE PCB	1
12	40-00325	PRINTED CIRCUIT BOARD R2 PANEL	1
13	40-00330	GAS VALVE/TRANSFORMER CABLE -	1
14	40-00331	MODBUS PCB CABLE	1
15	40-00356	D.H.W/HEATING SENSOR CABLE	1
16	40-00537	CABLE FOR EXTERNAL FLOWSWITCH CONTACT	1
17	45-00002	CONTROL PANEL	1
18	45-00008	RUBBER BUTTON "+/-"	2
19	45-00009	RUBBER BUTTON "DHW/ON/HTG"	1
20	45-00024	INSTRUMENT PANEL - OVAL	1
21	64091LA	CONTROL PANEL TERMINAL BLOCK COVER	1
22	64092LA	CONTROL PANEL BACK PLATE	1

Disegnatore	Rev.	data revisione	Autore revisione	Descrizione revisione
cristian.pazzagliani				
Modificato				
cristian.pazzagliani				
Data di creazione	Scala	Materiale	Sp.	Peso (Kg)
23/06/2020	1:18			.584
Note				
Descrizione completa				
CONTROL PANEL COMPLETE MASTER				
A1K 100 - A1K 100 R - ALEABRAX				
QUESTO DOCUMENTO È PRELIMINARE. NON VIENE IMPIEGATO PER LA PRODUZIONE. È SOLO UN DOCUMENTO DI RIFERIMENTO. IL CLIENT È RESPONSABILE PER LA VERIFICA DELLA CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEL COMPONENTE. IL CLIENT È RESPONSABILE PER LA VERIFICA DELLA CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEL COMPONENTE. IL CLIENT È RESPONSABILE PER LA VERIFICA DELLA CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEL COMPONENTE.				
QUESTO DOCUMENTO È PRELIMINARE. NON VIENE IMPIEGATO PER LA PRODUZIONE. È SOLO UN DOCUMENTO DI RIFERIMENTO. IL CLIENT È RESPONSABILE PER LA VERIFICA DELLA CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEL COMPONENTE. IL CLIENT È RESPONSABILE PER LA VERIFICA DELLA CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEL COMPONENTE. IL CLIENT È RESPONSABILE PER LA VERIFICA DELLA CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEL COMPONENTE.				



Codice Revisione

41-00365 00



N°	Code	Description	Qty
1	13-00355	RADIANT HEAT EXCHANGER BACK PANEL	1
2	13-00376	RADIANT HEAT EXCHANGER FRONT PANEL	1
3	25-00312	O-RING EXCHANGER DOOR	1
4	30-00104	CERAMIC FIBRE - BOTTOM	1
5	30-00131	CERAMIC AIRBED	1
6	30-00325	CERAMIC FIBRE-ROUND TYPE 30SP.	1
7	35026LA	ELECTRODE WASHER	2
8	40-00127	IGNITION ELECTRODE ISO-USA.w/CABLE	1
9	40-00128	IONISATION ELECTRODE ISO-USA w/CABLE	1
10	55-00137	WASHER 74x61 sp.17 EPDM	1
11	73517LA	THERMO FUSE 102øC RED ISOTHERM. 1/4"	1

Disegnatore	Rev.	data revisione	Autore revisione	Descrizione revisione	
cristian.pazzaglini					
Modificato					
cristian.pazzaglini					
Data di creazione	Scala	Materiale		Sp.	Peso (Kg)
07/03/2018	14				1955.082
Note					
Descrizione completa					
CONDENSING EXCHANGER SK1.2 50					
QUESTO TITOLO E' PRELIMINARE NON DEVE PRESENTARE: 1) DATI DI PROVA E DATI DI PROVA DI					